


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号: GFDZJBM14-01

施工单位	芜湖和诚电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2020 年 06 月 24 日	检查地点	01#-04#屋面施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	监理项目部对 01#-04#屋面施工现场永久生命线支架安装质量进行检查。 1、永久生命线支架安装,平垫、弹簧垫齐全。 2、支架四个固定点螺栓安装紧固、牢靠,符合设计要求。 3、现场施工人员安装佩戴规范,符合厂区安全要求。		
存在问题	个别永久生命线支架不在同一轴线。		
整改要求	要求施工单位对个别永久生命线支架进行调整。		
检查人	 2020.6.24	施工项目部 签收人/日期	范计龙 2020.6.24
整改情况	已抽监理项目部要求已整改。 整改负责人: 范计龙 日 期: 2020.6.24		
复查意见	经监理项目部复查验收,符合设计要求 复查人: 田同海 日 期: 2020.06.25		



扫描全能王 创建