

监理检查记录表

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号: GF123B14-45

施工单位	芜湖和诚电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2020 年 07 月 14 日	检查地点	01#屋面施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	监理项目部对 01#屋面施工现场光伏支架安装(夹具、导轨)质量进行了检查。 1、不锈钢夹具、导轨安装,平垫、弹簧垫齐全,安装紧固,牢靠。 2、导轨安装横平竖直,符合设计要求。		
存在问题	夹具、导轨安装后,多余的螺栓、平垫、弹簧垫,夹具未及时收集。		
整改要求	要求施工单位负责人对安装班组下班前进行收集,集中存放。		
检查人	田同存.2020.07.14	施工项目部 签收人/日期	范计龙 2020.07.14
整改情况	已按监理项目部要求每日下班前及时清理、收集。 整改负责人: 范计龙 日 期: 2020.07.15		
复查意见	经检查整改情况及材料,整改合格,望继续保持。 复查人: 田同存 日期: 2020.7.16		



扫描全能王 创建