

监理检查记录表

工程名称: 湖南时代能源项目二期 35kV 开关站电气设备安装

编号: KJ130-000074-10

施工单位	湖南和成电力工程有限公司	监理单位	湖南正泰电力工程有限公司
检查时间	2020年08月05日	检查地点	35kV 开关站 35kV 母线基础土方开挖施工现场
检查内容	☒ 地基	☐ 工期	☐ 安全
施工及检查情况描述	监理单位组织 35kV 开关站 35kV 母线基础土方开挖施工现场进行了检查。		
存在问题	1. 母线基础轴线不标准, 没有专业仪器进行测量。 2. 基础坑底水平标高不一致, 且坑底偏位。		
整改要求	要求施工单位重新按设计图纸进行测量放线, 对监理单位提出的问题积极进行整改。		
检查人	田国勇	施工项目经理 签收人/日期	阮计龙 2020.8.5
整改情况	已按设计图纸重新进行测量放线, 对监理单位提出的问题积极进行整改。 整改负责人: 阮计龙 日期: 2020.8.6		
复查意见	经监理单位检查, 整改完成, 符合设计要求。 复查人: 田国勇 日期: 2020.8.6		

