

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 溧阳时代新能源三期 10.6MW 分布式光伏项目

编号: GFDZJB04-17

施工单位	芜湖和诚电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2020 年 09 月 16 日	检查地点	停车场钢结构施工 现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查 情况简述	监理项目部对停车场西区车棚檩条铺设安装施工检查: 1、车棚钢结构檩条安装。 2、作业人员安全着装检查 3、施工作业人员 3 人。		
存在问题	钢结构斜梁、檩条组装部件螺栓紧固安装缺少平垫、弹簧垫。		
整改要求	要求施工单位按设计要求进行安装, 把缺少的平垫、弹簧垫安装到位。		
检查人	 2020.09.16	施工项目部 签收人/日期	范计龙 2020.09.16
整改情况	已按要求把缺少的平垫、弹簧垫安装到位。 整改负责人: 范计龙 日 期: 2020.09.17		
复查意见	已整改到位。 复查人: 田国利 日 期: 2020年09月17日		



扫描全能王 创建

