

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）
光伏电站项目

编号：JXM—JL01—JC003

施工单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.10.11	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	搅拌机安装		
存在问题	安装搅拌机的砌砖基础支撑点太少，不稳固，存在安全隐患。		
整改要求	重新加固，增加基础支撑点。 已签发监理通知单编号：JXM15-JL01-TZD002		
检查人	张献忠	施工项目部 签收人/日期	闫海 2020.10.11
整改情况	新增加了三个支撑点，排除了安全隐患。 整改负责人：吕平 日期 2020.10.12		
复查意见	合格 复查人：张献忠 日期 2020.10.12		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建