

监理检查记录表

工程名称: 山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW (三期 30MWp)
光伏电站项目
编号: JXM-II.01-IC007

编号: JXM-JL01-JC007

施工单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.10.26		检查地点	施工现场	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	进场一车支架檩条质量检查				
存在问题	檩条镀锌厚度达不到设计要求				
整改要求	退货，不得使用。				
检查人	张献忠 许青松		施工项目部 签收人/日期	周海 2020.10.26	
整改情况	已把整条退货处理 整改负责人: 张献忠 2020.10.26 日期				
复查意见	已退货 复查人: 张献忠 2020.10.26 日期				

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建