

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）
光伏电站项目

编号：JXM-JL01-JC013

施工单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.11.13	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	安全检查		
存在问题	宿舍存在一闸多接		
整改要求	电器接线要一闸一机一保护		
检查人	张献忠	施工项目部 签收人/日期	闫海 2020.11.13
整改情况	电器接线已按要求做到一机一闸一保护 整改负责人: 沈国华 日期: 2020.11.18		
复查意见	符合要求 复查人: 张献忠 日期: 2020.11.18		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建