

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）

光伏电站项目

编号：JXM—JL01—JC027

施工单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.01.03	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查组件安装		
存在问题	发现组件固定螺丝有松动现象		
整改要求	将组件固定螺丝拧紧		
检查人	张能书	施工项目部 签收人/日期	杨博 2021.1.3
整改情况	对松动的螺丝重新进行紧固 整改负责人: 杨博 日期: 2021.1.3		
复查意见	符合 复查人: 张能书 日期: 2021.1.3		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建