

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）
光伏电站项目

编号：JXM—JL01—JC035

施工单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.03.15	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查场区桥架安装		
存在问题	桥架连接处螺丝松动		
整改要求	将螺丝紧固到位		
检查人	张永峰	施工项目部 签收人/日期	闫海 2021.3.15
整改情况	已完成桥架螺丝的紧固，全部牢固到位。 整改负责人：闫海 日期：2021.3.15		
复查意见	合格 复查人：张永峰 日期：2021.3.16		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建