

监理检查记录表

工程名称：山东星球企业孵化有限公司徐庄镇米山顶村 60MW（三期 30MWp）
光伏电站项目

编号：JXM-JL01-JC036

施工单位	上海金鑫建筑安装工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.03.16	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	检查场区围栏安装		
存在问题	围栏基础杂物清理不干净		
整改要求	将围栏基础杂物清理干净在浇筑混凝土		
检查人	张献忠	施工项目部 签收人/日期	刘海 2021.3.16
整改情况	已将围栏基础杂物清理干净后，再浇筑 水泥混凝土 整改负责人：刘海 日期：2021.3.16		
复查意见	张献忠 复查人：张献忠 日期：2021.3.16		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



扫描全能王 创建