


文件审查记录表

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

编号：ZDSD-A02-ZHJL-ZH-013

文件名称	屋面安全专项方案	
送审单位	湖南红太阳新能源科技有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	编制依据 JGJ80-1991, JGJ46-2005 为过期版本	已整改
2	安全防护措施未对采光带作防护警示说明	已整改
3	吊装措施应设司号工指挥吊装，专职安全员现场指挥	已整改
4	安全管理措施未体现屋面禁止吸烟	已整改
5	未见屋面承载力计算书及专家组论证报告	已整改
总监理工程师：王立杰 日期：2020年09月03日		 项目经理：秦新 日期：2020年09月08日
监理复查意见 	总监理工程师：王立杰 日期：2020年09月14日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存 1 份

