

文件审查记录表

工程名称：中电售电（常熟车饰）屋顶光伏项目

编号：ZDSD-A02-ZHJL-ZH-014

文件名称	安全管理制度、起重吊装方案、安全文明施工实施细则、质量通病防治、临时用电施工方案、强制性条文执行计划	
送审单位	湖南红太阳新能源科技有限公司	
序号	监理项目部审查意见	施工项目部反馈意见
1	安全管理制度中编制依据 JGJ59-99、JGJ46-2005、GB2894-1996 非最新版本；	已整改
2	安全管理制度中《安全第一、预防为主》方针过时；	已整改
3	起重吊装方案中编制依据 GB6067-85、ZBJ80003-87 非最新版本；	已整改
4	安全文明施工实施细则中编制依据 GB12523-90 非最新版本；	已整改
5	安全文明施工实施细则专家论坛中已明确不挂安全网；	已整改
6	质量通病防治中施工单位应改为EPC总包单位；	已整改
7	临时用电施工方案中编制依据 JGJ46-2005 引用非最新版；	已整改
8	强制性条文执行计划中编制依据 GB50007-2002、GB/T50502-2009、GB50021-2009、GB50168-2006、GB50169-2006 引用非最新版；	已整改
总监理工程师：王立杰 日期：2020年09月12日		项目经理：秦新 日期：2020年09月13日 
监理复查意见	符合要求  总监理工程师：王立杰 日期：2020年09月13日	

注 1. 施工项目部按监理的审查意见逐条回复，采纳监理意见应说明具体修改部位，不采纳时应说明原因。

2. 本表一式两份，监理、施工项目部各存1份