JXM13：监理检查记录表

监理检查记录表

工程名称：中电环保浙江嘉兴东源镇万吨3.5MW煤全利用光伏发电项目　　编号：ZH-JL0010

施工单位	光伏发电及配套工程EPC总包项目部	监理单位	正衡监理
检查时间	2020年11月15日	检查地点	1号锅炉基础施工面
检查类型	□巡视　□定期　☑专项		
施工及检查情况简述	现场技术管理人员2人，质检员1人，施工人员10人，施工现场搅拌机1台，振捣器一台，施工前施工单位技术人员对施工人员进行安全技术交底。		
存在问题	主筋位移过大，保护层厚度不足70mm。		
整改要求	要求施工人员立即整改。		
检查人	宋永斌	施工项目部签收人/日期	EPC总包单位王欢 2020.11.15
整改情况	整改完毕，符合相关规范规定 整改负责人：王欢　2020.11.15 日期		
复查意见	复查基本合格。 复查人：宋永斌　日期 2020.11.15.		

注　1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。