

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：ZH-JL-035

施工单位	光伏发电机输配电 EFC 总包项目部	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.05.10	检查地点	C 号线路 C4 塔组立安装
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	C 号线路 C4 塔开始组立安装，监理人员对现场铁塔组立安装进行质量、安全检查。		
存在问题	发现个别连接螺母未拧紧，并缺少垫片。		
整改要求	要求施工单位要拧紧所有连接螺母，并添加好垫片。		
检查人	郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	王欢、2021.05.10
整改情况	已整改完 整改负责人：王欢 日期：2021.05.10		
复查意见	符合要求 复查人：郭俊兴 日期：2021.5.10		