

监理检查记录表

工程名称：中电工程浙江青田东源镇、万山乡 35MWp 复合利用光伏发电项目

编号：ZH-JL-036

施工单位	光伏发电机输配电 EFC 总包项目部	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.05.25	检查地点	C 号线路 C1-C5 塔导线、光缆敷设
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	C 号线路 C1-C5 塔导线、光缆开始架空敷设，监理人员对铁塔导线、光缆敷设进行质量、安全检查。		
存在问题	发现个别连接处导线未紧固到位，工人上下攀爬未做好防护措施。		
整改要求	要求施工单位要紧固好所有铁塔导线连接处。工人上下攀爬要佩戴好攀登自锁器。		
检查人	郭俊兴	施工项目部 签收人/日期	王欢 2021.05.25
整改情况	已整改完。 整改负责人：王欢 日期：2021.05.25		
复查意见	符合要求 复查人：郭俊兴 日期：2021.05.25		