

## GFDZJBM14: 监理检查记录表

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

编号: XXSY-C-JCJL-001

|               |                                                                                                |                 |                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位          | 江苏长江环境科技工程有限公司                                                                                 | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间          | 2020 年 10 月 24 号                                                                               | 检查地点            | 16A、1A 屋面      |
| 检查类型          | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项 |                 |                |
| 施工及检查<br>情况简述 | 对现场支架施工进行检查                                                                                    |                 |                |
| 存在问题          | 1、临边围护缺少, 有临边作业未采取保护措施现象<br>2、现场无安全警示标牌                                                        |                 |                |
| 整改要求          | 1. 增加临边围护<br>2. 增加安全警示标牌                                                                       |                 |                |
| 检查人           |                                                                                                | 施工项目部<br>签收人/日期 |                |
| 整改情况          | <div style="text-align: right;">整改负责人:                      日期</div>                           |                 |                |
| 复查意见          | <div style="text-align: right;">复查人:                      日期</div>                             |                 |                |