

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

编号: XXSY-C-JCJL-001

施工单位	隆基绿能光伏工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 11 月 24 号	检查地点	I6A 设备基础
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场巡视发现混凝土保养进行检查		
存在问题	1、发现混凝土地膜破损或撕掉		
整改要求	要求项目部重新贴上混凝土地膜进行保养		
检查人	王朝煌	施工项目部 签收人/日期	张峰 2020/11.24
整改情况	放更线已重新贴上。 整改负责人: 张峰 日期 2020.11.24		
复查意见	已整改 复查人: 王朝煌 日期 2020.11.24		