

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 隆基航天基地 5GW 单晶电池生产厂 11.5 兆瓦屋面分布式光伏发电项目

编号: XXSY-C-JCJL-007

施工单位	江苏长江环境科技工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020 年 12 月 06 号	检查地点	16A 屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对现场接地施工进行检查		
存在问题	1、接地焊机焊枪接线头不是专用接头 2、接地焊接时防火措施不到位		
整改要求	要求项目部对电焊机焊枪接头更换专用接头及用专用防火毡进行防火		
检查人	毛朝旭	施工项目部 签收人/日期	陈 2020.12.6
整改情况	整改负责人: 日期		
复查意见	复查人: 日期		