


监理检查记录表

工程名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目 编号：GFLP-ZHJL-002

施工单位	湖北省工业建筑集团安装工程 有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2020.11.14	检查地点	19 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	接地沟开挖，接地扁铁焊接，检查接地沟深度，符合要求，接地扁铁焊接情况，焊接搭接面积，符合要求。		
存在问题			
整改要求	无		
检查人	郭雷	 施工项目部 签收人/日期	张成林
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		