

监理检查记录表

工程名称：广州发展连平大湖（一期 24MW）农业光伏项目 编号：GFLP-ZHJL-005

施工单位	湖北省工业建筑集团安装工程 有限公司	监理单位	常州正衡电力工程 监理有限公司
检查时间	2020.12.3	检查地点	19-18 区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查 情况简述	19 箱变-18 箱变集电线路检查验收，检查电缆沟深度，符合要求，电缆表面 有无破损，回填前已铺砂盖砖。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	郭雷、梁全晶	 施工项目部 签收人/日期	张成协 12.3
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		