



监理检查记录表

工程名称: 天津希必奥弗兰德屋顶 1.377MWp 分布式光伏发电项目 编号: JXM13-FLD-001

施工单位	苏州市中启建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.10.17	检查地点	厂区 D 屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场组件安装		
存在问题	压块中间有缝隙  		
整改要求	要求你单位施工人员每日下班前对当日所安装的组件压块进行检查, 确保施工质量。		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	何峰峰
整改情况	已调整. 整改负责人: 何峰峰 日期: 2020.12.15		
复查意见	已整改. 复查人: 南玉荣 日期: 2020.12.15		



扫描全能王 创建