

监理检查记录表

工程名称：天津希必奥弗兰德屋顶 1.377MWp 分布式光伏发电项目 编号：JXM13-FLD-02

施工单位	苏州市中启建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.12.20	检查地点	厂区D屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	组件分散安装。		
存在问题	施工人员在制作小车上运送组件，容易对组件造成刮擦。		
整改要求	要求停止使用，采取两人搬运方式。		
检查人	南玉萍	施工项目部 签收人/日期	何峰峰
整改情况	已整改 整改负责人何峰峰 日期：2020.12.20		
复查意见	确认已整改 复查人：南玉萍 日期：2020.12.20		