

监理检查记录表

工程名称：天津希必奥弗兰德屋顶 1.377MWp 分布式光伏发电项目 编号：JXM13-FLD-005

施工单位	苏州市中启建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.12.31	检查地点	厂区D屋顶
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	桥架安装		
存在问题	有2个螺丝漏打		
整改要求	检查桥架螺丝，确保牢固到位		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	何峰峰
整改情况	已整改 整改负责人：何峰峰 日期：2020.12.31		
复查意见	已确认整改 复查人：南玉荣 日期：2020.12.31		