



监理检查记录表

工程名称：泗阳沃达行新能源有限公司 6MW 光伏发电场址变更工程项目

编号：SYWDX-ZHJL-006

施工单位	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司	监理单位	常州正衡监理
检查时间	2020.12.8	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场巡视箱逆变基础钢筋绑扎		
存在问题	监理现场巡视发现箱逆变基础钢筋未按图纸要求绑扎。		
整改要求	要求施工单位按图施工，确保工程质量		
检查人	王明官	施工项目部 签收人/日期	顾海松 2020.12.8
整改情况	已整改 整改负责人：顾海松 日期 2020.12.9		
复查意见	复查人：王明官 日期 2020.12.9		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

