

监理检查记录表

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：

施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 03 月 03 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	大水塘打桩施工现场、侯射村光伏组件安装		
存在问题	侯射村抽水现场临时用电电缆敷设不符合要求；		
整改要求	按临时用电规范要求整改		
检查人	秦帮学	施工项目部 签收人/日期	陆峰 2022.3.3
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人 杨新强 日期 2022-3-5		
复查意见	经复查已完成整改 复查人 秦帮学 日期 2022-3-5		