

监理检查记录表

工程名称：增资新建绿溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：

施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 03 月 05 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	侯射村光伏桥架安装专项检查		
存在问题	侯射村 2 区桥架变形		
整改要求	修复完好才能安装		
检查人	秦帮学	施工项目部 签收人/日期	陆峰 2022.3.5
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人：杨新强 日期 2022.3.6		
复查意见	经复查已完成整改 复查人：秦帮学 日期 2022.3.6		