

监理检查记录表

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号: ZHJL-JCL-008

施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 03 月 29 日	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	侯射村光伏组件安装情况		
存在问题	1、汇流箱内接线不牢靠, 缺标识标牌; 2、现场发现工人光伏组件搬运用肩扛;		
整改要求	1、接线牢靠并增加标识标牌; 2、要两人按厂家作业指导书要求搬运组件;		
检查人	秦帮学	施工项目部 签收人/日期	陈峰 2022.3.29
整改情况	已按要求整改完成 整改负责人: 陈峰 日期 2022.3.30		
复查意见	经复查已完成整改 复查人: 秦帮学 日期 2022.3.30		