

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号: ZHJL-JCJL-012

施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 04 月 25 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工现场		
存在问题	大水塘组件搬运不符合组件使用手册要求;		
整改要求	按组件使用手册要求搬运施工现场组件;		
检查人	秦帮学	施工项目部 签收人/日期	陆峰 2022.4.25
整改情况	按要求整改完成 整改负责人: 陆峰 日期 2022.4.25		
复查意见	经复查已完成整改 复查人: 秦帮学 日期 2022.4.25		