

监理检查记录表

工程名称: 增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号: ZHJL-JCJL-013

施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 05 月 19 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期	☐ 专项	
施工及检查情况简述	施工现场		
存在问题	东红区配电箱漏电保护脱轨		
整改要求	按照配电箱要求整改		
检查人	秦帮学	施工项目部 签收人/日期	陆峰 2022.5.19
整改情况	已按要求进行整改。 整改负责人: 陆峰 日期 2022.5.19		
复查意见	经复查, 已完成整改。 复查人: 秦帮学 日期 2022.5.19		

