

监理检查记录表

工程名称：增资新建球溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：ZHJL-JCJL-014

施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022年05月21日	检查地点	东红区大水塘
检查类型	<input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	对东红区大水塘桩基混凝土检测；混凝土强度 C30;达到本项目使用规范要求。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	秦帮学	施工项目部 签收人/日期	陆峰 2022.5.21
整改情况	整改负责人: 陆峰 日期 2022.5.21		
复查意见	复查人: 秦帮学 日期 2022.5.21		

