

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 增资新建绿溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号: ZHJL-JCJL-019

施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 06 月 9 日	检查地点	东红区山包植筋
检查类型	☐ 巡视	☒ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	对东红区山包桩基础预埋件混凝土浇筑, 使预埋件立柱倾斜。		
存在问题	1. 山包基础浇筑预埋件倾斜。 2. 山包支架镀锌立柱倾斜。		
整改要求	按施工要求整改。		
检查人	秦帮学	施工项目部 签收人/日期	陈峰 2022.6.9
整改情况	已按施工要求整改 整改负责人: 陈峰 日期 2022.6.9		
复查意见	经复查, 已整改。 复查人: 秦帮学 日期 2022.6.9		

