

监理检查记录表

工程名称: 增建新建绿溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号: ZHJL-JCJL-020

施工单位	中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2022 年 06 月 10 日	检查地点	东红区山包
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、东红区山包汇流箱电缆 YJVLHV22-26/35KV, 3*120 施放; 现场施工人员 10 人, 施工单位各项管理人员现场指挥, 施工过程顺利, 未出现质量问题和安全事故。电缆、电线未有绞拧、铠装压扁、护层断裂等缺陷。无机械损伤, 无起皱、变形, 电缆借助了支架、滚轮等辅助工具进行敷设, 未出现野蛮拖拽, 损伤电缆在电缆、电线始、终端已预留足够余量, 电缆敷设排列整齐, 与其他敷设的电缆未有交叉。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	秦帮学	施工项目部 签收人/日期	陆峰 2022.6.10
整改情况	 整改负责人: _____ 日期: _____		
复查意见	 复查人: _____ 日期: _____		



扫描全能王 创建