

## 监 理 检 查 记 录 表

工程名称：增资新建埭溪 60MWp 地面光伏电站项目二期工程

编号：DXGF-ZHJL-JCJL-024

|           |                                                                                                                                                                                                   |                 |                |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司                                                                                                                                                                               | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2022 年 08 月 15 日                                                                                                                                                                                  | 检查地点            | 东红村 26#箱变基础    |
| 检查类型      | <input type="radio"/> 巡视 <input checked="" type="radio"/> 定期 <input type="radio"/> 专项                                                                                                             |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 1、26#箱变基础钢筋绑扎检查，钢筋直径符合设计要求；<br>2、主筋间距、主筋保护层、符合设计要求；<br>3、个别分布筋间距不均匀；                                                                                                                              |                 |                |
| 存在问题      | 个别分布筋间距不均匀；                                                                                                                                                                                       |                 |                |
| 整改要求      | 现场立即调整                                                                                                                                                                                            |                 |                |
| 检查人       | 李仓立                                                                                                                                                                                               | 施工项目部<br>签收人/日期 | 陆祥             |
| 整改情况      | 整改负责人：                      日期                                                                                                                                                                    |                 |                |
| 复查意见      | 复查人：  日期 2022.08.15<br> |                 |                |



扫描全能王 创建