

# 监理检查记录表

工程名称：宜城中宜流水镇 100MW 农光互补光伏电站项目

编号：YCGF-ZLJC-026

|           |                                                                                                                                               |                 |                  |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|
| 施工单位      | 江苏伏峰电力科技有限公司                                                                                                                                  | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司   |
| 检查时间      | 2021 年 12 月 26 日                                                                                                                              | 检查地点            | 110KV 线路         |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input checked="" type="checkbox"/> 专项                                                |                 |                  |
| 施工及检查情况简述 | 监理单位外线检查                                                                                                                                      |                 |                  |
| 存在问题      | 1、第一基杆塔基础排水工作；<br>2、个别杆塔需增加安全警示标牌；<br>3、个别杆塔鸟窝需处理；<br>4、个别塔基防雷接地扁铁需按要求埋设；<br>5、个别杆塔材料有生锈，需处理；<br>6、个别塔基周围杂草、杂树需处理；<br>7、由于地区各种鸟类较多，建议杆塔安装防鸟刺。 |                 |                  |
| 整改要求      | 以上问题望施工单位加强管控，对不符合施工要求的位置进行整改                                                                                                                 |                 |                  |
| 检查人       | 严卫忠<br>王学东 张良玉                                                                                                                                | 施工项目部<br>签收人/日期 | 蒋羽<br>2021.12.26 |
| 整改情况      | 已按要求整改。<br>2021.12.27                                                                                                                         |                 |                  |
| 复查意见      | 经复查基本完成整改<br>复查人：王学东 张良玉 严卫忠 日期：2021.12.28                                                                                                    |                 |                  |