

GFDZJBM14：监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JCJL-010

施工单位	西安西电新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 6 月 29 号	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况 简述	1、升压站场地平整及生活区建设		
存在问题	临时用电搭接混乱。		
整改要求	临时用电应符合规范要求做到“一机一闸一保护”		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。