

GFDZJBM14：监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：宁明桐棉风电场工程

编号：ZHJL-JCJL-012

施工单位	西安西电新能源有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021 年 7 月 9 号		检查地点	6#风机基础	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	1、 钢筋绑扎及临时电箱整改。				
存在问题	钢筋间距不符合图纸要求				
整改要求	立即按图纸要求进行整改，整改后及时报验				
检查人			施工项目部 签收人/日期		
整改情况	整改负责人： 日期				
复查意见	复查人： 日期				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。