

GFDZJBM14： 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称： 宁明桐棉风电场工程

编号： ZHJL-JCJL-018

施工单位	西安西电新能源有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 8 月 21 号	检查地点	风机基础
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项		
施工及检查情况简述	1、风机基础钢筋绑扎及验收浇筑后养护完成的基础		
存在问题	基础根据出现烂根		
整改要求	烂根部位要求剔凿，经监理检查合格后进行抹面处理。已下达监理工程师通知单 ZHJL-JLTZ-021		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	<p style="text-align: right;">整改负责人： 日期</p>		
复查意见	<p style="text-align: right;">复查人： 日期</p>		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。