

## 监理检查记录表

工程名称: 星恒电源(滁州)有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号: JXM13-ZHJL-009

|           |                                                                                                                                                          |                 |                |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 浙江西子联合工程有限公司                                                                                                                                             | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2021.04.17                                                                                                                                               | 检查地点            | 项目现场           |
| 检查类型      | <input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                           |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 目前施工现场正在进行箱变基础施工, 今天监理部对现场进行检查。                                                                                                                          |                 |                |
| 存在问题      | <p>存在以下问题:</p> <p style="padding-left: 40px;">1、经实测箱变接地扁铁为 40×4, 不符合图纸要求(图纸要求 50×5)。</p> <p style="padding-left: 40px;">2、接地扁铁实测镀锌层厚度为 23-38, 不符合要求。</p> |                 |                |
| 监理措施      | 已下发监理通知单 08 号, 要求整改。                                                                                                                                     |                 |                |
| 检查人       | 唐剑                                                                                                                                                       | 施工项目部<br>签收人/日期 | 赵建华 2021.4.17  |
| 整改情况      | <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">已按要求整改完成</p> <p style="text-align: right;">整改负责人: 赵建华                      日期 2021.4.20</p>             |                 |                |
| 复查意见      | <p style="text-align: center; font-size: 1.2em;">经复查, 以整改</p> <p style="text-align: right;">复查人:                       日期 2021.4.21</p>                  |                 |                |

注: 1、如存在问题已签发《监理工程师通知单》, “监理措施”中应注明《监理工程师通知单》的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2、施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。3、“定期”、“专项”检查时可根据需要另附检查纲要。