监理周检查记录表

工程名称：浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

编号：002

施工单位	安徽辉能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 1 月 13 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐巡视　定期　☑专项		
施工及检查情况简述	本周主要进行屋面夹具、导轨安装逆变器支架安装、桥架安装及组件吊装作业，主要对以下几点进行检查 1、现场安全文明控制 2、现场安全文明管理 3、现场施工质量管理		
存在问题	1、组件吊装安全防护措施不到位； 2、吊机四周没有安全警示标志。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，并立即执行。		
检查人	刘德文	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人：　　日期：		
复查意见	复查人：　　日期：		