监理周检查记录表

工程名称：浙江天喜厨电股份有限公司二期 1.8MWp 光伏项目 EPC 工程

编号：005

施工单位	安徽辉能电力工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021 年 2 月 21 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐巡视　定期　☑专项		
施工及检查情况简述	本周主要对春节后复工安全进行检查 1、施工人员到场，安全、技术交底情况 2、现场安全文明控制 3、现场安全文明管理 4、施工现场安全措施落实情况		
存在问题	1、屋面作业临边安全防护措施不到位，临边、通道口缺少安全警示标志； 2、配电房配电柜没有安全警示标志。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请立即进行整改，并报监理复检。		
检查人	刘德文	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改负责人：　　日期：		
复查意见	复查人：　　日期：		