

平行检验记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: JZL3-JLDQ-001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	Q235B/Q345B/Q420B 均采用镀锌镁铝材料, 镀锌镁铝双面 275g/m ²
		生产厂家	天津中信德金属结构有限公司	使用部位	04# 2# 2
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	特变新疆电工能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	无损伤、变形		
2	外形尺寸	设计图纸	符合要求		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	安装位置	设计图纸	符合要求		
5	安装的形式	设计图纸	符合要求		
6	安装标高	设计图纸	符合要求		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合技术要求		
8	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	符合要求		
	/				
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺, 游标卡尺, 角尺			
检验人员	贾金亮	检验日期	2021 年 6 月 21 日		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: JZL3-JLDQ-002

检验对象分类		☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格
		生产厂家		安装位置
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格
		生产厂家	天津中信德金属结构有限公司	使用部位
	工序	工序名称	支架安装	实施单位
		其他		
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	外观	无损伤、变形	无损伤、变形	
2	外形尺寸	设计图纸	符合要求	
3	零部件数量	齐全	齐全	
4	安装位置	设计图纸	符合设计要求	
5	安装的形式	设计图纸	符合设计要求	
6	安装标高	设计图纸	符合设计要求	
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求	
8	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	符合要求	
	/			
检验结论		符合要求		
检验仪器及编号		钢尺、游标卡尺 尚书俊		
检验人员	贾金光	检验日期	2021 年 06 月 21 日	



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: JZL3-JLDQ-003

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	Q235B/Q345B/Q420B 均采用镀锌镁铝材料, 镀锌镁铝双面 275g/m ²
		生产厂家	天津中信德金属结构有限公司	使用部位	13# 3M 已
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	特变新疆电能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	无损伤、变形		
2	外形尺寸	设计图纸	符合要求		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	安装位置	设计图纸	符合设计要求		
5	安装的形式	设计图纸	符合设计要求		
6	安装标高	设计图纸	符合设计要求		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求		
8	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	符合要求		
	/				
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺、游标卡尺 自备			
检验人员	贾金光	检验日期	2011 年 06 月 22 日		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号：JZL3-JLDQ-004

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	Q235B/Q345B/Q420B 均采用镀锌镁铝材料，镀锌镁铝双面 275g/m ²
		生产厂家	天津中信德金属结构有限公司	使用部位	井架
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	特变新疆电工能源有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无损伤、变形	无损伤、变形		
2	外形尺寸	设计图纸	符合要求		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	安装位置	设计图纸	符合设计要求		
5	安装的形式	设计图纸	符合设计要求		
6	安装标高	设计图纸	符合设计要求		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求		
8	安装角度	方向正确，且偏差 $\pm 1^\circ$	符合要求		
	/				
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺、游标卡尺 合格证			
检验人员	贾金光	检验日期	2021年06月23日		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: JZL3-JLDQ-005

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	Q235B/Q345B/Q420B 均采用镀锌镁铝材料, 镀锌镁铝双面 275g/m ²
		生产厂家	天津中信德金属结构有限公司	使用部位	20# 30# 已
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	特变新疆电工能源有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无损伤、变形	无损伤、变形		
2	外形尺寸	设计图纸	符合要求		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	安装位置	设计图纸	符合设计要求		
5	安装的形式	设计图纸	符合设计要求		
6	安装标高	设计图纸	符合设计要求		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合设计要求		
8	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	符合要求		
		/			
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺、游标卡尺、角尺等			
检验人员	贾金光	检验日期	2021年06月23日		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号：JZL3-JLDQ-006

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	Q235B/Q345B/Q420B 均采用镀锌镁铝材料，镀锌镁铝双面 275g/m ²
		生产厂家	天津中信德金属结构有限公司	使用部位	17# 32E2
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	特变新疆电能源有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无损伤、变形	无损伤、变形		
2	外形尺寸	设计图纸	符合要求		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	安装位置	设计图纸	符合设计要求		
5	安装的形式	设计图纸	符合设计要求		
6	安装标高	设计图纸	符合设计要求		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求		
8	安装角度	方向正确，且偏差 ± 1°	符合要求		
	/				
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺、游标卡尺、角尺			
检验人员	贾金光	检验日期	2021 年 06 月 21 日		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: JZL3-JLDQ-008

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	Q235B/Q345B/Q420B 均采用镀锌镁铝材料, 镀锌镁铝双面 275g/m ²
		生产厂家	天津中信德金属结构有限公司	使用部位	14# 2# 2区
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	特变新疆电工能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	无损伤、变形		
2	外形尺寸	设计图纸	符合要求		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	安装位置	设计图纸	符合设计要求		
5	安装的形式	设计图纸	符合设计要求		
6	安装标高	设计图纸	符合设计要求		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求		
8	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	符合要求		
	/				
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺、游标卡尺 角尺等			
检验人员	贾金光	检验日期	2021 年 06 月 25 日		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: JZL3-JLDQ-009

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	Q235B/Q345B/Q420B 均采用镀锌铝镁材料, 镀锌铝镁双面 275g/m ²
		生产厂家	天津中信德金属结构有限公司	使用部位	15# 光伏区
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	特变新疆电工能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	无损伤、变形		
2	外形尺寸	设计图纸	符合设计要求		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	安装位置	设计图纸	符合设计要求		
5	安装的形式	设计图纸	符合设计要求		
6	安装标高	设计图纸	符合设计要求		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合		
8	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	符合		
	/				
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺、游标卡尺、角尺			
检验人员	贾金光	检验日期	2021 年 06 月 25 日		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: JZL3-JLDQ-010

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	Q235B/Q345B/Q420B 均采用镀锌铝镁材料, 镀锌铝镁双面 275g/m ²
		生产厂家	天津中信德金属结构有限公司	使用部位	16# 光伏区
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	特变新疆电工能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	无损伤、变形		
2	外形尺寸	设计图纸	符合设计要求		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	安装位置	设计图纸	符合要求		
5	安装的形式	设计图纸	符合设计要求		
6	安装标高	设计图纸	符合设计要求		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求		
8	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	符合要求		
	/				
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺、游标卡尺 合格证			
检验人员	贾金光	检验日期	2021 年 6 月 25 日		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: JZL3-JLDQ-011

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	Q235B/Q345B/Q420B 均采用镀锌铝镁材料, 镀锌铝镁双面 275g/m ²
		生产厂家	天津中信德金属结构有限公司	使用部位	详见设计
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	特变新疆电工能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	无损伤、变形		
2	外形尺寸	设计图纸	符合设计要求		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	安装位置	设计图纸	符合设计要求		
5	安装的形式	设计图纸	符合设计要求		
6	安装标高	设计图纸	符合设计要求		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求		
8	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	符合要求		
	/				
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺、游标卡尺、角尺			
检验人员	贾金光	检验日期	2021 年 07 月 02 日		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: JZL3-JLDQ-012

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	Q235B/Q345B/Q420B 均采用镀锌铝镁材料, 镀锌铝镁双面 275g/m ²
		生产厂家	天津中信德金属结构有限公司	使用部位	10#光伏区
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	特变新疆电能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	无损伤、变形		
2	外形尺寸	设计图纸	符合设计要求		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	安装位置	设计图纸	符合设计要求		
5	安装的形式	设计图纸	符合设计要求		
6	安装标高	设计图纸	符合设计要求		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合设计要求		
8	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	符合要求		
	/				
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺, 游标卡尺, 卷尺			
检验人员	贾金光	检验日期	2021年07月02日		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: JZL3-JLDQ-013

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	Q235B/Q345B/Q420B 均采用镀锌铝镁材料, 镀锌铝镁双面 275g/m ²
		生产厂家	天津中信德金属结构有限公司	使用部位	11#光伏区
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	特变新疆电能源有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无损伤、变形	无损伤、变形		
2	外形尺寸	设计图纸	符合设计要求		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	安装位置	设计图纸	符合设计要求		
5	安装的形式	设计图纸	符合设计要求		
6	安装标高	设计图纸	符合设计要求		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合设计要求		
8	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	符合要求		
	/				
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺、游标卡尺 自备			
检验人员	贾金光	检验日期	2021 年 07 月 03 日		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: JZL3-JLDQ-014

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	Q235B/Q345B/Q420B 均采用镀锌铝镁材料, 镀锌铝镁双面 275g/m ²
		生产厂家	天津中信德金属结构有限公司	使用部位	21# 22# 23#
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	特变新疆电能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	无损伤、变形		
2	外形尺寸	设计图纸	符合设计要求		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	安装位置	设计图纸	符合设计要求		
5	安装的形式	设计图纸	符合设计要求		
6	安装标高	设计图纸	符合设计要求		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合设计要求		
8	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	符合要求		
	/				
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺、游标卡尺 自备			
检验人员	贾金光	检验日期	2021 年 6 月 03 日		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: JZL3-JLDQ-015

检验对象分类		☐ 设备 ☒ 材料 ☐ 工序			
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	Q235B/Q345B/Q420B 均采用镀锌铝镁材料, 镀锌铝镁双面 275g/m ²
		生产厂家	天津中信德金属结构有限公司	使用部位	22#光伏支架
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	特变新疆电工能源有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无损伤、变形	无损伤、变形		
2	外形尺寸	设计图纸	符合设计要求		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	安装位置	设计图纸	符合设计要求		
5	安装的形式	设计图纸	符合设计要求		
6	安装标高	设计图纸	符合设计要求		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合设计要求		
8	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	符合要求		
	/				
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺、游标卡尺 自备			
检验人员	贾金光	检验日期	2021年6月8日		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: JZL3-JLDQ-016

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	Q235B/Q345B/Q420B 均采用镀锌铝镁材料, 镀锌铝镁双面 275g/m ²
		生产厂家	天津中信德金属结构有限公司	使用部位	23#主梁
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	特变新疆电工能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	无损伤、变形		
2	外形尺寸	设计图纸	符合设计要求		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	安装位置	设计图纸	符合设计要求		
5	安装的形式	设计图纸	符合设计要求		
6	安装标高	设计图纸	符合设计要求		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求		
8	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	符合要求		
	/				
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺、游标卡尺 自备			
检验人员	贾金光	检验日期	2021年07月 25日		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: JZL3-JLDQ-017

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	Q235B/Q345B/Q420B 均采用镀锌铝镁材料, 镀锌铝镁双面 275g/m ²
		生产厂家	天津中信德金属结构有限公司	使用部位	24# 24# 24#
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	特变新疆电工能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	无损伤、变形		
2	外形尺寸	设计图纸	符合设计要求		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	安装位置	设计图纸	符合设计要求		
5	安装的形式	设计图纸	符合设计要求		
6	安装标高	设计图纸	符合设计要求		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求		
8	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	符合要求		
	/				
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺、游标卡尺 经纬仪			
检验人员	贾金光	检验日期	2021 年 6 月 05 日		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: JZL3-JLDQ-018

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	Q235B/Q345B/Q420B 均采用镀锌铝镁材料, 镀锌铝镁双面 275g/m ²
		生产厂家	天津中信德金属结构有限公司	使用部位	25#角钢
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	特变新疆电工能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	无损伤、变形		
2	外形尺寸	设计图纸	符合设计要求		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	安装位置	设计图纸	符合设计要求		
5	安装的形式	设计图纸	符合设计要求		
6	安装标高	设计图纸	符合设计要求		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求		
8	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	符合要求		
	/				
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺、游标卡尺 鲁投白			
检验人员	贾金光	检验日期	2021年6月7日		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称：北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号：JZL3-JLDQ-019

检验对象分类		□设备		☑材料		☑工序	
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格			
		生产厂家		安装位置			
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	Q235B/Q345B/Q420B 均采用镀锌铝镁材料，镀锌铝镁双面 275g/m ²		
		生产厂家	天津中信德金属结构有限公司	使用部位	8#光伏区		
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	特变新疆电工能源有限公司		
		其他					
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果		备 注	
1	外观		无损伤、变形	无损伤、变形			
2	外形尺寸		设计图纸	符合设计要求			
3	零部件数量		齐全	齐全			
4	安装位置		设计图纸	符合设计要求			
5	安装的形式		设计图纸	符合设计要求			
6	安装标高		设计图纸	符合设计要求			
7	螺栓紧固		符合厂家技术要求	符合要求			
8	安装角度		方向正确，且偏差 ± 1°	符合要求			
	/						
检验结论			符合要求				
检验仪器及编号			钢尺、游标卡尺 符合仪				
检验人员	贾金光		检验日期		2021 年 07 月 08 日		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: JZL3-JLDQ-020

检验对象分类			☐ 设备 ☒ 材料 ☐ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	Q235B/Q345B/Q420B 均采用镀锌铝镁材料, 镀锌铝镁双面 275g/m ²
		生产厂家	天津中信德金属结构有限公司	使用部位	叶杆架已
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	特变新疆电工能源有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	无损伤、变形	无损伤、变形		
2	外形尺寸	设计图纸	符合设计要求		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	安装位置	设计图纸	符合设计要求		
5	安装的形式	设计图纸	符合设计要求		
6	安装标高	设计图纸	符合设计要求		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求		
8	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	符合要求		
	/				
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺、游标卡尺 尚存白			
检验人员	贾金光	检验日期	2021年07月08日		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: JZL3-JLDQ-021

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	Q235B/Q345B/Q420B 均采用镀锌铝镁材料, 镀锌铝镁双面 275g/m ²
		生产厂家	天津中信德金属结构有限公司	使用部位	03#主梁已
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	特变新疆电工能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	外观	无损伤、变形	无损伤、变形		
2	外形尺寸	设计图纸	符合设计要求		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	安装位置	设计图纸	符合设计要求		
5	安装的形式	设计图纸	符合设计要求		
6	安装标高	设计图纸	符合设计要求		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求		
8	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	符合要求		
	/				
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺, 游标卡尺			
检验人员	贾金光	检验日期	2021年6月8日		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: JZL3-JLDQ-022

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	Q235B/Q345B/Q420B 均采用镀锌铝镁材料, 镀锌铝镁双面 275g/m ²
		生产厂家	天津中信德金属结构有限公司	使用部位	04# 20# 22#
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	特变新疆电新能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	无损伤, 变形		
2	外形尺寸	设计图纸	符合设计要求		
3	零部件数量	齐全	齐全.		
4	安装位置	设计图纸	符合设计要求		
5	安装的形式	设计图纸	符合设计要求		
6	安装标高	设计图纸	符合设计要求		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求		
8	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	符合要求		
	/				
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺、游标卡尺 高永收			
检验人员	贾金光	检验日期	2021 年 07 月 08 日		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: JZL3-JLDQ-023

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	Q235B/Q345B/Q420B 均采用镀锌铝镁材料, 镀锌铝镁双面 275g/m²
		生产厂家	天津中信德金属结构有限公司	使用部位	66# 84#
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	特变新疆电能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	无损伤、变形		
2	外形尺寸	设计图纸	符合设计要求		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	安装位置	设计图纸	符合设计要求		
5	安装的形式	设计图纸	符合设计要求		
6	安装标高	设计图纸	符合设计要求		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求		
8	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	符合要求		
	/				
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺, 游标卡尺 肖德红			
检验人员	贾金光	检验日期	2021 年 07 月 08 日		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: JZL3-JLDQ-024

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	Q235B/Q345B/Q420B 均采用镀锌铝镁材料, 镀锌铝镁双面 275g/m ²
		生产厂家	天津中信德金属结构有限公司	使用部位	07#
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	特变新疆电工能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	外观	无损伤、变形	无损伤、变形		
2	外形尺寸	设计图纸	符合设计要求		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	安装位置	设计图纸	符合设计要求		
5	安装的形式	设计图纸	符合设计要求		
6	安装标高	设计图纸	符合设计要求		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求		
8	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	符合要求		
	/				
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺, 游标卡尺 肖金白			
检验人员	肖金光	检验日期	2021年07月08日		



扫描全能王 创建

平行检验记录表

工程名称: 北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目

编号: JZL3-JLDQ-025

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	光伏支架	材料型号规格	Q235B/Q345B/Q420B 均采用镀锌铝镁材料, 镀锌铝镁双面 275g/m ²
		生产厂家	天津中信德金属结构有限公司	使用部位	02# 2# 2#
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	特变新疆电能源有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	外观	无损伤、变形	无损伤、变形		
2	外形尺寸	设计图纸	符合设计要求		
3	零部件数量	齐全	齐全		
4	安装位置	设计图纸	符合设计要求		
5	安装的形式	设计图纸	符合设计要求		
6	安装标高	设计图纸	符合设计要求		
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	符合要求		
8	安装角度	方向正确, 且偏差 $\pm 1^\circ$	符合要求		
	/				
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢尺、游标卡尺 徐国			
检验人员	贾金光	检验日期	2021 年 07 月 08 日		



扫描全能王 创建