

平行检验记录表(模板安装)			编号: JZL3-XBJC-001
工程名称	北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目	施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司
检查时间	2021 年 04 月 23 日	检测仪器	钢尺、水准仪
检查部位	9# 箱变基础	检查人员	张健忠
执行标准	GB 50204-2019		
1、施工方案或模板设计: 符合要求 2、模板隔离剂涂刷质量检查: 符合要求 3、模板接缝不应漏浆; 浇筑砼前木模板内应浇水湿润, 但不应有积水; 符合要求 4、砼施工前模板内杂物应清理干净, 全数检查: 符合要求 5、用作模板的地坪, 胎膜应平整光洁, 不得影响构件质量; / 6、跨度不小于 4m 的梁、板模板应按设计起拱, 设计无要求时起拱高度为跨度的 3/1000, 检查数量在同一检验批内抽查 10%, 不应小于 3 件; 符合要求 7、现浇混凝土结构模板安装允许偏差检查数量, 同一检验批内抽查 10%, 不得小于 3 件。 8、允许偏差项目检查结果			
检查项目	允许偏差	检查值	合格率
预埋钢板中心线位置	3	2, 1, 2, 1, 0	
预埋套管、预留孔中心线位置	3		
插筋	中心线位置	5	
	外露长度	+10, 0	
预埋螺栓	中心线位置	2	
	外露长度	+10, 0	
预留洞	中心线位置	10	
	尺寸	+10, 0	
轴线位置	5	3, 4, 2, 4, 1	
底模上表面标高	±5		
截面内部尺寸	基础	±10	6, 7, 7, 8, 7
	柱、墙、梁	+4, -5	3, 2, -3, 3, 2
层高垂直度	不大于 5M	6	3, 4, 5, 5, 4
	不小于 5M	8	
相邻两板表面高低差	2	1, 1, 0, 1, 1	
表面平整度	5	3, 4, 3, 2, 3	
结论: ☒ 符合 ☐ 不符合设计与规范要求。			



扫描全能王 创建

平行检验记录表(模板安装)			编号: JZL3-XBJC-002
工程名称	北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目		施工单位
检查时间	2021年04月26日		检测仪器
检查部位	11# 箱变基础		检查人员
执行标准	GB 50204-2015		
1、施工方案或模板设计: 符合要求 2、模板隔离剂涂刷质量检查: 符合要求 3、模板接缝不应漏浆; 浇筑前木模板内应浇水湿润, 但不应有积水: 符合要求 4、砼施工前模板内杂物应清理干净, 全数检查: 符合要求 5、用作模板的地坪, 胎膜应平整光洁, 不得影响构件质量: / 6、跨度不小于 4m 的梁、板模板应按设计起拱, 设计无要求时起拱高度为跨度的 3/1000, 检查数量在同一检验批内抽查 10%, 不应小于 3 件: 符合要求 7、现浇混凝土结构模板安装允许偏差检查数量, 同一检验批内抽查 10%, 不得小于 3 件。 8、允许偏差项目检查结果			
检查项目		允许偏差	合格
预埋钢板中心线位置		3	1. 2. 1. 2. 1.
预埋套管、预留孔中心线位置		3	
插筋	中心线位置	5	
	外露长度	+10, 0	
预埋螺栓	中心线位置	2	
	外露长度	+10, 0	
预留洞	中心线位置	10	
	尺寸	+10, 0	
轴线位置		5	2. 4. 1. 3. 2
底模上表面标高		±5	
截面内部尺寸	基础	±10	7. 5. 2. 6. 6
	柱、墙、梁	+4, -5	3. 2. 3. 1. 2
层高垂直度	不大于 5M	6	3. 3. 4. 3. 3
	不小于 5M	8	
相邻两板表面高低差		2	1. 1. 0. 1. 1
表面平整度		5	4. 3. 3. 4. 3
结论: ☒ 符合 ☐ 不符合设计与规范要求。			



扫描全能王 创建

平行检验记录表(模板安装)			编号: JZL3-XBJC- 003	
工程名称	北京东润清洁能源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目		施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司
检查时间	2021 年 05 月 02 日		检测仪器	钢尺、水准仪
检查部位	13# 箱变基础		检查人员	张建忠
执行标准	GB 50204 - 2019			
1、施工方案或模板设计: 符合要求 2、模板隔离剂涂刷质量检查: 符合要求 3、模板接缝不应漏浆; 浇筑砼前木模板内应浇水湿润, 但不应有积水; 符合要求 4、砼施工前模板内杂物应清理干净, 全数检查: 符合要求 5、用作模板的地坪, 胎膜应平整光洁, 不得影响构件质量; 6、跨度不小于 4m 的梁、板模板应按设计起拱, 设计无要求时起拱高度为跨度的 3/1000, 检查数量在 同一检验批内抽查 10%, 不应小于 3 件; 符合要求 7、现浇混凝土结构模板安装允许偏差检查数量, 同一检验批内抽查 10%, 不得小于 3 件。 8、允许偏差项目检查结果				
检查项目		允许 偏差	检查值	合格 率
预埋钢板中心线位置		3	2、1、2、2、1	
预埋套管、预留孔中 心线位置		3		
插筋	中心线位置	5		
	外露长度	+10, 0		
预埋螺 栓	中心线位置	2		
	外露长度	+10,0		
预留洞	中心线位置	10		
	尺寸	+10,0		
轴线位置		5	4、3、3、4、2	
底模上表面标高		±5		
截面内 部尺寸	基础	±10	8、9、7、8、9	
	柱、墙、梁	+4, -5	3、2、3、4、3	
层高垂 直度	不大于 5M	6	3、3、5、4、3	
	不小于 5M	8		
相邻两板表面高低差		2	1、1、0、0、1	
表面平整度		5	2、4、3、4、2	
结论: ☒ 符合 ☐ 不符合设计与规范要求。				



扫描全能王 创建

平行检验记录表(模板安装)			编号: JZL3-XBJC- 004	
工程名称	北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目		施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司
检查时间	2024年5月2日		检测仪器	钢尺、水准仪
检查部位	17# 箱变基础		检查人员	李小龙
执行标准	GB 50204-2015			
1、施工方案或模板设计: 符合要求 2、模板隔离剂涂刷质量检查: 符合要求 3、模板接缝不应漏浆; 浇筑前木模板内应浇水湿润, 但不应有积水; 符合要求 4、砼施工前模板内杂物应清理干净, 全数检查; 符合要求 5、用作模板的地坪, 胎膜应平整光洁, 不得影响构件质量; 6、跨度不小于 4m 的梁、板模板应按设计起拱, 设计无要求时起拱高度为跨度的 3/1000, 检查数量在同一检验批内抽查 10%, 不应小于 3 件; 符合要求 7、现浇混凝土结构模板安装允许偏差检查数量, 同一检验批内抽查 10%, 不得小于 3 件。 8、允许偏差项目检查结果				
检查项目		允许偏差	检查值	合格率
预埋钢板中心线位置		3	2、1、2、1、2	
预埋套管、预留孔中心线位置		3		
插筋	中心线位置	5		
	外露长度	+10, 0		
预埋螺栓	中心线位置	2		
	外露长度	+10, 0		
预留洞	中心线位置	10		
	尺寸	+10, 0		
轴线位置		5	3、2、3、4、3	
底模上表面标高		±5		
截面内部尺寸	基础	±10	7 8、9、7、6	
	柱、墙、梁	+4, -5	3 2、1、3、1	
层高垂直度	不大于 5M	6	5、3、4、4、3	
	不小于 5M	8		
相邻两板表面高低差		2	1、1、1、0、1	
表面平整度		5	4、2 4、3、4	
结论: ☒ 符合 ☐ 不符合设计与规范要求。				



扫描全能王 创建

平行检验记录表(模板安装)			编号: JZL3-XBJC-005
工程名称	北京东润清洁能源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目		施工单位
检查时间	2021年05月05日		检测仪器
检查部位	12# 箱变基础		检查人员
执行标准	GB 50204-2019		
1. 施工方案或模板设计: <u>符合要求</u> 2. 模板隔离剂涂刷质量检查: <u>符合要求</u> 3. 模板接缝不应漏浆; 浇筑砼前木模板内应浇水湿润, 但不应有积水; <u>符合要求</u> 4. 砼施工前模板内杂物应清理干净, 全数检查; <u>符合要求</u> 5. 用作模板的地坪, 胎膜应平整光洁, 不得影响构件质量; <u>符合</u> 6. 跨度不小于 4m 的梁、板模板应按设计起拱, 设计无要求时起拱高度为跨度的 3/1000, 检查数量在同一检验批内抽查 10%, 不应小于 3 件; <u>符合要求</u> 7. 现浇混凝土结构模板安装允许偏差检查数量, 同一检验批内抽查 10%, 不得小于 3 件。 8. 允许偏差项目检查结果			
检查项目	允许偏差	检查值	合格率
预埋钢板中心线位置	3	1. 2. 1. 2. 1	
预埋套管、预留孔中心线位置	3		
插筋	中心线位置	5	
	外露长度	+10, 0	
预埋螺栓	中心线位置	2	
	外露长度	+10, 0	
预留洞	中心线位置	10	
	尺寸	+10, 0	
轴线位置	5	3. 4. 3. 3. 4	
底模上表面标高	±5		
截面内部尺寸	基础	±10	5. 8. 7. 6. 8
	柱、墙、梁	+4, -5	3. 1 3. 3. 2
层高垂直度	不大于 5M	6	3. 4. 5. 4 5
	不小于 5M	8	
相邻两板表面高低差	2	1. 1. 1. 0. 1	
表面平整度	5	3. 2. 4. 3. 4	
结论: ☒ 符合 ☐ 不符合设计与规范要求。			



扫描全能王 创建

平行检验记录表(模板安装)			编号: JZL3-XBJC-006
工程名称	北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目		施工单位 特变电工新疆新能源股份有限公司
检查时间	2021年 05月 04日		检测仪器 钢尺、水准仪
检查部位	25#箱变基础		检查人员 李小龙
执行标准	GB 50204 - 2019		
1、施工方案或模板设计; <u>符合要求</u> 2、模板隔离剂涂刷质量检查; <u>符合要求</u> 3、模板接缝不应漏浆; 浇筑砼前木模板内应浇水湿润, 但不应有积水; <u>符合要求</u> 4、砼施工前模板内杂物应清理干净, 全数检查; <u>符合要求</u> 5、用作模板的地坪, 胎膜应平整光洁, 不得影响构件质量; <u>✓</u> 6、跨度不小于 4m 的梁、板模板应按设计起拱, 设计无要求时起拱高度为跨度的 3/1000, 检查数量在同一检验批内抽查 10%, 不应小于 3 件; <u>符合要求</u> 7、现浇混凝土结构模板安装允许偏差检查数量, 同一检验批内抽查 10%, 不得小于 3 件。 8、允许偏差项目检查结果			
检查项目		允许偏差	检查值
预埋钢板中心线位置		3	2.1, 1.1, 2.1
预埋套管、预留孔中心线位置		3	
插筋	中心线位置	5	
	外露长度	+10, 0	
预埋螺栓	中心线位置	2	
	外露长度	+10, 0	
预留洞	中心线位置	10	
	尺寸	+10, 0	
轴线位置		5	3.4, 3.4, 3
底模上表面标高		±5	
截面内部尺寸	基础	±10	7.8, 7.6, 8
	柱、墙、梁	+4, -5	2.3, 1.3, 2
层高垂直度	不大于 5M	6	3.4, 5.4, 3
	不小于 5M	8	
相邻两板表面高低差		2	1.0, 1.1, 1
表面平整度		5	4.3, 4.1, 3
结论: ☒ 符合 ☐ 不符合设计与规范要求。			



平行检验记录表(模板安装)			编号: JZL3-XBJC- 007
工程名称	北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目		施工单位
检查时间	2021 年 05 月 05 日		检测仪器
检查部位	18#箱变基础		检查人员
执行标准	GB 50204 - 2019		
1、施工方案或模板设计: 符合要求 2、模板隔离剂涂刷质量检查: 符合要求 3、模板接缝不应漏浆; 浇筑砼前木模板内应浇水湿润, 但不应有积水; 符合要求 4、砼施工前模板内杂物应清理干净, 全数检查: 符合要求 5、用作模板的地坪, 胎膜应平整光洁, 不得影响构件质量; / 6、跨度不小于 4m 的梁、板模板应按设计起拱, 设计无要求时起拱高度为跨度的 3/1000, 检查数量在同一检验批内抽查 10%, 不应小于 3 件; 符合要求 7、现浇混凝土结构模板安装允许偏差检查数量, 同一检验批内抽查 10%, 不得小于 3 件。 8、允许偏差项目检查结果			
检查项目	允许偏差	检查值	合格率
预埋钢板中心线位置	3	1. 2. 1. 0. 2	
预埋套管、预留孔中心线位置	3		
插筋	中心线位置	5	
	外露长度	+10, 0	
预埋螺栓	中心线位置	2	1.
	外露长度	+10, 0	
预留洞	中心线位置	10	
	尺寸	+10, 0	
轴线位置		5	3. 3. 4. 3. 4
底模上表面标高		±5	
截面内部尺寸	基础	±10	8. 7. 6. 5. 7
	柱、墙、梁	+4, ±5	2. 3. 1 3. 2
层高垂直度	不大于 5M	6	4. 5. 5. 4. 3
	不小于 5M	8	
相邻两板表面高低差		2	1. 0. 1. 0 1
表面平整度		5	4. 3. 3. 3. 2
结论: ☒ 符合 ☐ 不符合设计与规范要求。			



平行检验记录表(模板安装)			编号: JZL3-XBJC- 008
工程名称	北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目	施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司
检查时间	2021 年 05 月 06 日	检测仪器	钢尺、水准仪
检查部位	19# 箱变基础	检查人员	李小龙
执行标准	GB 50204-2019		
1、施工方案或模板设计; 符合要求 2、模板隔离剂涂刷质量检查; 符合要求 3、模板接缝不应漏浆; 浇筑砼前木模板内应浇水湿润, 但不应有积水; 符合要求 4、砼施工前模板内杂物应清理干净, 全数检查; 符合要求 5、用作模板的地坪, 胎膜应平整光洁, 不得影响构件质量; / 6、跨度不小于 4m 的梁、板模板应按设计起拱, 设计无要求时起拱高度为跨度的 3/1000, 检查数量在同一检验批内抽查 10%, 不应小于 3 件; 符合要求 7、现浇混凝土结构模板安装允许偏差检查数量, 同一检验批内抽查 10%, 不得小于 3 件。 8、允许偏差项目检查结果			
检查项目		允许偏差	合格
预埋钢板中心线位置		3	2. 1. 0. 2. 1
预埋套管、预留孔中心线位置		3	
插筋	中心线位置	5	
	外露长度	+10, 0	
预埋螺栓	中心线位置	2	
	外露长度	+10, 0	
预留洞	中心线位置	10	
	尺寸	+10, 0	
轴线位置		5	3. 2. 4. 0. 4
底模上表面标高		±5	
截面内部尺寸	基础	±10	9. 7. 8. 6. 7
	柱、墙、梁	+4, -5	3. 2. 3. 2. 3
层高垂直度	不大于 5M	6	5. 4. 5. 4. 5
	不小于 5M	8	
相邻两板表面高低差		2	1. 0. 1. 0. 1
表面平整度		5	4. 3. 4. 2. 3
结论: ☒ 符合 ☐ 不符合设计与规范要求。			



扫描全能王 创建

平行检验记录表(模板安装)			编号: JZL3-XBJC- 009
工程名称	北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目		施工单位
检查时间	2021年05月07日		检测仪器
检查部位	14# 箱变基础		检查人员
执行标准	GB 50204 - 2019		
1、施工方案或模板设计; <u>符合要求</u> 2、模板隔离剂涂刷质量检查; <u>符合要求</u> 3、模板接缝不应漏浆; 浇筑砼前木模板内应浇水湿润, 但不应有积水; <u>符合要求</u> 4、砼施工前模板内杂物应清理干净, 全数检查; <u>符合要求</u> 5、用作模板的地坪, 胎膜应平整光洁, 不得影响构件质量; <u>/</u> 6、跨度不小于 4m 的梁、板模板应按设计起拱, 设计无要求时起拱高度为跨度的 3/1000, 检查数量在同一检验批内抽查 10%, 不应小于 3 件; <u>符合要求</u> 7、现浇混凝土结构模板安装允许偏差检查数量, 同一检验批内抽查 10%, 不得小于 3 件。 8、允许偏差项目检查结果			
检查项目	允许偏差	检查值	合格率
预埋钢板中心线位置	3	2. 1. 1. 2. 1	
预埋套管、预留孔中心线位置	3		
插筋	中心线位置	5	
	外露长度	+10, 0	
预埋螺栓	中心线位置	2	
	外露长度	+10, 0	
预留洞	中心线位置	10	
	尺寸	+10, 0	
轴线位置	5	4. 3. 2. 3. 1	
底模上表面标高	±5		
截面内部尺寸	基础	±10	7. 6. 6. 5. 8
	柱、墙、梁	+4, -5	3. 1. 3 4. 1
层高垂直度	不大于 5M	6	4. 2. 3. 1. 4
	不小于 5M	8	
相邻两板表面高低差	2	1. 0. 1. 1. 1	
表面平整度	5	4. 3. 3. 4. 3	
结论: ☒ 符合 ☐ 不符合设计与规范要求。			



平行检验记录表(模板安装)			编号: JZL3-XBJC- 010	
工程名称	北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目		施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司
检查时间	2021 年 05 月 08 日		检测仪器	钢尺、水准仪
检查部位	24#箱变基础		检查人员	李小龙
执行标准	GB 50204 - 2019			
1、施工方案或模板设计: 符合要求 2、模板隔离剂涂刷质量检查: 符合要求 3、模板接缝不应漏浆; 浇筑砼前木模板内应浇水湿润, 但不应有积水; 符合要求 4、砼施工前模板内杂物应清理干净, 全数检查: 符合要求 5、用作模板的地坪, 胎膜应平整光洁, 不得影响构件质量; / 6、跨度不小于 4m 的梁、板模板应按设计起拱, 设计无要求时起拱高度为跨度的 3/1000, 检查数量在同一检验批内抽查 10%, 不应小于 3 件; 符合要求 7、现浇混凝土结构模板安装允许偏差检查数量, 同一检验批内抽查 10%, 不得小于 3 件。 8、允许偏差项目检查结果				
检查项目		允许偏差	检查值	合格率
预埋钢板中心线位置		3	2. 1. 2. 0. 2	
预埋套管、预留孔中心线位置		3		
插筋	中心线位置	5		
	外露长度	+10, 0		
预埋螺栓	中心线位置	2		
	外露长度	+10, 0		
预留洞	中心线位置	10		
	尺寸	+10, 0		
轴线位置		5	4. 3. 2. 4. 3	
底模上表面标高		±5		
截面内部尺寸	基础	±10	7. 6. 8. 9. 8	
	柱、墙、梁	+4, -5	2. 3. 1. 3. 3	
层高垂直度	不大于 5M	6	5. 3. 4. 3. 5	
	不小于 5M	8		
相邻两板表面高低差		2	1. 0. 1. 1. 0	
表面平整度		5	4. 2. 4. 4. 3	
结论: ☒ 符合 ☐ 不符合设计与规范要求。				



扫描全能王 创建

平行检验记录表(模板安装)			编号: JZL3-XBJC- 011
工程名称	北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目		施工单位
检查时间	2021 年 05 月 09 日		检测仪器
检查部位	15# 箱变基础		检查人员
执行标准	GB 50204-2019		
1、施工方案或模板设计: 符合要求 2、模板隔离剂涂刷质量检查: 符合要求 3、模板接缝不应漏浆; 浇筑砼前木模板内应浇水湿润, 但不应有积水; 符合要求 4、砼施工前模板内杂物应清理干净, 全数检查; 符合要求 5、用作模板的地坪, 胎膜应平整光洁, 不得影响构件质量; 6、跨度不小于 4m 的梁、板模板应按设计起拱, 设计无要求时起拱高度为跨度的 3/1000, 检查数量在同一检验批内抽查 10%, 不应小于 3 件; 符合要求 7、现浇混凝土结构模板安装允许偏差检查数量, 同一检验批内抽查 10%, 不得小于 3 件。 8、允许偏差项目检查结果			
检查项目		允许偏差	检查值
预埋钢板中心线位置		3	2. 1. 2. 1. 2
预埋套管、预留孔中心线位置		3	
插筋	中心线位置	5	
	外露长度	+10, 0	
预埋螺栓	中心线位置	2	
	外露长度	+10, 0	
预留洞	中心线位置	10	
	尺寸	+10, 0	
轴线位置		5	4. 3. 4. 4. 2
底模上表面标高		±5	
截面内部尺寸	基础	±10	7. 8. 7. 8. 7
	柱、墙、梁	+4, -5	3. 3. 2 3 2
层高垂直度	不大于 5M	6	5. 4. 5. 3. 4
	不小于 5M	8	
相邻两板表面高低差		2	1. 1. 1 - 1 1
表面平整度		5	4. 3. 4. 3. 3
结论: ☒ 符合 ☐ 不符合设计与规范要求。			



平行检验记录表(模板安装)			编号: JZL3-XBJC- 012
工程名称	北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目		施工单位 特变电工新疆新能源股份有限公司
检查时间	2021 年 05 月 10 日		检测仪器 钢尺、水准仪
检查部位	22# 箱变基础		检查人员 李小花
执行标准	GB 50204 - 2019		
1、施工方案或模板设计; 符合要求 2、模板隔离剂涂刷质量检查; 符合要求 3、模板接缝不应漏浆; 浇筑砼前木模板内应浇水湿润, 但不应有积水; 符合要求 4、砼施工前模板内杂物应清理干净, 全数检查; 符合要求 5、用作模板的地坪, 胎膜应平整光洁, 不得影响构件质量; 6、跨度不小于 4m 的梁、板模板应按设计起拱, 设计无要求时起拱高度为跨度的 3/1000, 检查数量在同一检验批内抽查 10%, 不应小于 3 件; 符合要求 7、现浇混凝土结构模板安装允许偏差检查数量, 同一检验批内抽查 10%, 不得小于 3 件。 8、允许偏差项目检查结果			
检查项目		允许偏差	检查值
预埋钢板中心线位置		3	2. 1. 2. 2. 2
预埋套管、预留孔中心线位置		3	
插筋	中心线位置	5	
	外露长度	+10, 0	
预埋螺栓	中心线位置	2	
	外露长度	+10, 0	
预留洞	中心线位置	10	
	尺寸	+10, 0	
轴线位置		5	4. 3. 4. 3. 4
底模上表面标高		±5	
截面内部尺寸	基础	±10	7. 8. 9. 8. 9
	柱、墙、梁	+4, -5	3. 1 3. 3. 2
层高垂直度	不大于 5M	6	5. 4 5. 4 5
	不小于 5M	8	
相邻两板表面高低差		2	1. 1. 1. 1. 1
表面平整度		5	4. 4 3. 4. 3
结论: ☒ 符合 ☐ 不符合设计与规范要求。			



平行检验记录表(模板安装)			编号: JZL3-XBJC- 013	
工程名称	北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目		施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司
检查时间	2021年05月11 日		检测仪器	钢尺、水准仪
检查部位	23# 箱变基础		检查人员	李 小 志
执行标准	BG 50204-2019			
1、施工方案或模板设计; 符合要求 2、模板隔离剂涂刷质量检查; 符合要求 3、模板接缝不应漏浆; 浇筑砼前木模板内应浇水湿润, 但不应有积水; 符合要求 4、砼施工前模板内杂物应清理干净, 全数检查; 符合要求 5、用作模板的地坪, 胎膜应平整光洁, 不得影响构件质量; 6、跨度不小于 4m 的梁、板模板应按设计起拱, 设计无要求时起拱高度为跨度的 3/1000, 检查数量在同一检验批内抽查 10%, 不应小于 3 件; 符合要求 7、现浇混凝土结构模板安装允许偏差检查数量, 同一检验批内抽查 10%, 不得小于 3 件。 8、允许偏差项目检查结果				
检查项目		允许偏差	检查值	合格 率
预埋钢板中心线位置		3	2. 1. 2. 2. 1	
预埋套管、预留孔中 心线位置		3		
插筋	中心线位置	5		
	外露长度	+10, 0		
预埋螺 栓	中心线位置	2		
	外露长度	+10,0		
预留洞	中心线位置	10		
	尺寸	+10,0		
轴线位置		5	4. 3. 4. 3. 4	
底模上表面标高		± 5		
截面内 部尺寸	基础	± 10	8. 9. 7. 8. 9	
	柱、墙、梁	+4, -5	2. 1. 3. 1. 2	
层高垂 直度	不大于 5M	6	5. 4. 5. 3. 4	
	不小于 5M	8		
相邻两板表面高低差		2	1. 1. 1. 0. 1	
表面平整度		5	4. 3. 4. 3. 3	
结论: ☒ 符合 ☐ 不符合设计与规范要求.				



平行检验记录表(模板安装)				编号: JZL3-XBJC-014
工程名称	北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目		施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司
检查时间	2021 年 05 月 12 日		检测仪器	钢尺、水准仪
检查部位	16# 箱变基础		检查人员	李小龙
执行标准	BG 50204-2019			
1、施工方案或模板设计: 符合要求 2、模板隔离剂涂刷质量检查: 符合要求 3、模板接缝不应漏浆; 浇筑砼前木模板内应浇水湿润, 但不应有积水; 符合要求 4、砼施工前模板内杂物应清理干净, 全数检查: 符合要求 5、用作模板的地坪, 胎膜应平整光洁, 不得影响构件质量; 6、跨度不小于 4m 的梁、板模板应按设计起拱, 设计无要求时起拱高度为跨度的 3/1000, 检查数量在 同一检验批内抽查 10%, 不应小于 3 件; 符合要求 7、现浇混凝土结构模板安装允许偏差检查数量, 同一检验批内抽查 10%, 不得小于 3 件。 8、允许偏差项目检查结果				
检查项目		允许偏差	检查值	合格 率
预埋钢板中心线位置		3	2.1. 2.1. 1	
预埋套管、预留孔中 心线位置		3		
插筋	中心线位置	5		
	外露长度	+10, 0		
预埋螺 栓	中心线位置	2		
	外露长度	+10,0		
预留洞	中心线位置	10		
	尺寸	+10,0		
轴线位置		5	4. 3. 4. 3. 2	
底模上表面标高		±5		
截面内 部尺寸	基础	±10	8. 9. 7. 7. 9	
	柱、墙、梁	+4, -5	3. 2. 1 3. 3	
层高垂 直度	不大于 5M	6	5. 4. 5. 4. 3	
	不小于 5M	8		
相邻两板表面高低差		2	1. 1. 1. 0. 1	
表面平整度		5	3. 4. 4. 3. 4	
结论: ☒ 符合 ☐ 不符合设计与规范要求。				



扫描全能王 创建

平行检验记录表(模板安装)			编号: JZL3-XBJC- 015
工程名称	北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目		施工单位 特变电工新疆新能源股份有限公司
检查时间	2021 年 05 月 13 日		检测仪器 钢尺、水准仪
检查部位	21# 箱变基础		检查人员 李小龙
执行标准	GB 50204 - 2019		
1、施工方案或模板设计: 符合要求 2、模板隔离剂涂刷质量检查: 符合要求 3、模板接缝不应漏浆; 浇筑砼前木模板内应浇水湿润, 但不应有积水; 符合要求 4、砼施工前模板内杂物应清理干净, 全数检查; 符合要求 5、用作模板的地坪, 胎膜应平整光洁, 不得影响构件质量; / 6、跨度不小于 4m 的梁、板模板应按设计起拱, 设计无要求时起拱高度为跨度的 3/1000, 检查数量在同一检验批内抽查 10%, 不应小于 3 件; 符合要求 7、现浇混凝土结构模板安装允许偏差检查数量, 同一检验批内抽查 10%, 不得小于 3 件。 8、允许偏差项目检查结果			
检查项目		允许偏差	合格
预埋钢板中心线位置		3	2. 1. 2. 1. 2
预埋套管、预留孔中心线位置		3	
插筋	中心线位置	5	
	外露长度	+10, 0	
预埋螺栓	中心线位置	2	
	外露长度	+10, 0	
预留洞	中心线位置	10	
	尺寸	+10, 0	
轴线位置		5	4. 2. 4. 3. 4
底模上表面标高		± 5	
截面内部尺寸	基础	± 10	9. 8. 7. 8. 9
	柱、墙、梁	+4, -5	3. 2. 3. 2. 2
层高垂直度	不大于 5M	6	5. 4. 5. 3. 5
	不小于 5M	8	
相邻两板表面高低差		2	1. 1. 1. 0. 1
表面平整度		5	4. 3. 4. 4. 2
结论: ☒ 符合 ☐ 不符合设计与规范要求。			



扫描全能王 创建

平行检验记录表(模板安装)			编号: JZL3-XBJC- 016
工程名称	北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目		施工单位 特变电工新疆新能源股份有限公司
检查时间	2021年05月14日	检测仪器	钢尺、水准仪
检查部位	20#箱变基础	检查人员	李小龙
执行标准	GB 50204-2019		
1、施工方案或模板设计: 符合要求 2、模板隔离剂涂刷质量检查: 符合要求 3、模板接缝不应漏浆; 浇筑砼前木模板内应浇水湿润, 但不应有积水; 符合要求 4、砼施工前模板内杂物应清理干净, 全数检查; 符合要求 5、用作模板的地坪, 胎膜应平整光洁, 不得影响构件质量; / 6、跨度不小于 4m 的梁、板模板应按设计起拱, 设计无要求时起拱高度为跨度的 3/1000, 检查数量在同一检验批内抽查 10%, 不应小于 3 件; 符合要求 7、现浇混凝土结构模板安装允许偏差检查数量, 同一检验批内抽查 10%, 不得小于 3 件。 8、允许偏差项目检查结果			
检查项目		允许偏差	合格 率
预埋钢板中心线位置		3	2, 1, 2, 1, 2
预埋套管、预留孔中心线位置		3	
插筋	中心线位置	5	
	外露长度	+10, 0	
预埋螺栓	中心线位置	2	
	外露长度	+10, 0	
预留洞	中心线位置	10	
	尺寸	+10, 0	
轴线位置		5	4, 3, 4, 2, 4
底模上表面标高		±5	
截面内部尺寸	基础	±10	8, 9, 8, 9, 7
	柱、墙、梁	+4, -5	3, 2, 3, 1, 3
层高垂直度	不大于 5M	6	5, 4, 5, 4, 5
	不小于 5M	8	
相邻两板表面高低差		2	1, 0, 0, 1, 0
表面平整度		5	4, 4, 3, 3, 4
结论: ☒ 符合 ☐ 不符合设计与规范要求。			



扫描全能王 创建

平行检验记录表(模板安装)			编号: JZL3-XBJC- 017	
工程名称	北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目		施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司
检查时间	2021 年 05 月 17 日		检测仪器	钢尺、水准仪
检查部位	8# 箱变基础		检查人员	李 小 志
执行标准				
1、施工方案或模板设计; 符合要求				
2、模板隔离剂涂刷质量检查; 符合要求				
3、模板接缝不应漏浆; 浇筑砼前木模板内应浇水湿润, 但不应有积水; 符合要求				
4、砼施工前模板内杂物应清理干净, 全数检查; 符合要求				
5、用作模板的地坪, 胎膜应平整光洁, 不得影响构件质量; /				
6、跨度不小于 4m 的梁、板模板应按设计起拱, 设计无要求时起拱高度为跨度的 3/1000, 检查数量在同一检验批内抽查 10%, 不应小于 3 件; 符合要求				
7、现浇混凝土结构模板安装允许偏差检查数量, 同一检验批内抽查 10%, 不得小于 3 件。				
8、允许偏差项目检查结果				
检查项目		允许偏差	检查值	合格 率
预埋钢板中心线位置		3		
预埋套管、预留孔中 心线位置		3		
插筋	中心线位置	5		
	外露长度	+10, 0		
预埋螺 栓	中心线位置	2		
	外露长度	+10,0		
预留洞	中心线位置	10		
	尺寸	+10,0		
轴线位置		5		
底模上表面标高		± 5		
截面内 部尺寸	基础	± 10		
	柱、墙、梁	+ 4, -5		
层高垂 直度	不大于 5M	6		
	不小于 5M	8		
相邻两板表面高低差		2		
表面平整度		5		
结论:				
☐ 符合 ☐ 不符合设计与规范要求。				



平行检验记录表(模板安装)			编号: JZL3-XBJC- 018
工程名称	北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目	施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司
检查时间	2021 年 05 月 17 日	检测仪器	钢尺、水准仪
检查部位	3# 箱变基础	检查人员	李小龙
执行标准	GB 50204-2019		
1、施工方案或模板设计: 符合要求 2、模板隔离剂涂刷质量检查: 符合要求 3、模板接缝不应漏浆: 浇筑砼前木模板内应浇水湿润, 但不应有积水; 符合要求 4、砼施工前模板内杂物应清理干净, 全数检查: 符合要求 5、用作模板的地坪, 胎膜应平整光洁, 不得影响构件质量: / 6、跨度不小于 4m 的梁、板模板应按设计起拱, 设计无要求时起拱高度为跨度的 3/1000, 检查数量在同一检验批内抽查 10%, 不应小于 3 件; 符合要求 7、现浇混凝土结构模板安装允许偏差检查数量, 同一检验批内抽查 10%, 不得小于 3 件。 8、允许偏差项目检查结果			
检查项目		允许偏差	合格
预埋钢板中心线位置		3	2. 1. 2. 1. 1
预埋套管、预留孔中心线位置		3	
插筋	中心线位置	5	
	外露长度	+10, 0	
预埋螺栓	中心线位置	2	
	外露长度	+10, 0	
预留洞	中心线位置	10	
	尺寸	+10, 0	
轴线位置		5	4. 3. 2. 4. 3
底模上表面标高		±5	
截面内部尺寸	基础	±10	6. 9. 8. 7. 6
	柱、墙、梁	+4, -5	2 3 3 2 1
层高垂直度	不大于 5M	6	5 3 4. 3. 2
	不小于 5M	8	
相邻两板表面高低差		2	1. 0. 1. 1 0
表面平整度		5	4. 3 4. 2 4
结论: ☒ 符合 ☐ 不符合设计与规范要求。			



扫描全能王 创建

平行检验记录表(模板安装)			编号: JZL3-XBJC-019	
工程名称	北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目		施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司
检查时间	2021 年 05 月 18 日		检测仪器	钢尺、水准仪
检查部位	2# 箱变基础		检查人员	
执行标准	JGJ 50204-2019			
1、施工方案或模板设计; <u>符合要求</u> 2、模板隔离剂涂刷质量检查; <u>符合要求</u> 3、模板接缝不应漏浆; 浇筑砼前木模板内应浇水湿润, 但不应有积水; <u>符合要求</u> 4、砼施工前模板内杂物应清理干净, 全数检查; <u>符合要求</u> 5、用作模板的地坪, 胎膜应平整光洁, 不得影响构件质量; <u>符合</u> 6、跨度不小于 4m 的梁、板模板应按设计起拱, 设计无要求时起拱高度为跨度的 3/1000, 检查数量在同一检验批内抽查 10%, 不应小于 3 件; <u>符合要求</u> 7、现浇混凝土结构模板安装允许偏差检查数量, 同一检验批内抽查 10%, 不得小于 3 件。 8、允许偏差项目检查结果				
检查项目		允许偏差	检查值	合格率
预埋钢板中心线位置		3	2. 1. 2. 1. 2	
预埋套管、预留孔中心线位置		3		
插筋	中心线位置	5		
	外露长度	+10, 0		
预埋螺栓	中心线位置	2		
	外露长度	+10, 0		
预留洞	中心线位置	10		
	尺寸	+10, 0		
轴线位置		5	4. 3. 3. 4. 2	
底模上表面标高		±5		
截面内部尺寸	基础	±10	7. 8. 7. 8. 9	
	柱、墙、梁	+4, -5	3. 2. 4. 3. 2	
层高垂直度	不大于 5M	6	5. 3. 4. 5. 4	
	不小于 5M	8		
相邻两板表面高低差		2	1. 0. 1. 1. 1	
表面平整度		5	3. 4. 4. 3. 4	
结论: ☒ 符合 ☐ 不符合设计与规范要求。				



平行检验记录表(模板安装)			编号: JZL3-XBJC-020	
工程名称	北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目		施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司
检查时间	2021 年 05 月 18 日		检测仪器	钢尺、水准仪
检查部位	10# 箱变基础		检查人员	李小龙
执行标准	BG 50204 - 2019			
1、施工方案或模板设计: 符合要求 2、模板隔离剂涂刷质量检查: 符合要求 3、模板接缝不应漏浆; 浇筑砼前木模板内应浇水湿润, 但不应有积水; 符合要求 4、砼施工前模板内杂物应清理干净, 全数检查: 符合要求 5、用作模板的地坪, 胎膜应平整光洁, 不得影响构件质量; 6、跨度不小于 4m 的梁、板模板应按设计起拱, 设计无要求时起拱高度为跨度的 3/1000, 检查数量在同一检验批内抽查 10%, 不应小于 3 件; 符合要求 7、现浇混凝土结构模板安装允许偏差检查数量, 同一检验批内抽查 10%, 不得小于 3 件。 8、允许偏差项目检查结果				
检查项目		允许偏差	检查值	合格率
预埋钢板中心线位置		3	2. 1. 2. 0. 2	
预埋套管、预留孔中心线位置		3		
插筋	中心线位置	5		
	外露长度	+10, 0		
预埋螺栓	中心线位置	2		
	外露长度	+10, 0		
预留洞	中心线位置	10		
	尺寸	+10, 0		
轴线位置		5	4. 3. 4. 2. 4	
底模上表面标高		±5		
截面内部尺寸	基础	±10	9. 7. 5. 9. 8	
	柱、墙、梁	+4, -5	3. 2. 3. 1. 3	
层高垂直度	不大于 5M	6	5. 4. 5. 4. 5	
	不小于 5M	8		
相邻两板表面高低差		2	1. 0. 1. 0. 1	
表面平整度		5	4. 3. 4. 2. 4	
结论: ☒ 符合 ☐ 不符合设计与规范要求。				



扫描全能王 创建

平行检验记录表(模板安装)			编号: JZL3-XBJC- 021
工程名称	北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目		施工单位
检查时间	2021 年 05 月 19 日		检测仪器
检查部位	6# 箱变基础		检查人员
执行标准	BG 50204 - 2019		
1、施工方案或模板设计: 符合要求 2、模板隔离剂涂刷质量检查: 符合要求 3、模板接缝不应漏浆; 浇筑砼前木模板内应浇水湿润, 但不应有积水; 符合要求 4、砼施工前模板内杂物应清理干净, 全数检查; 符合要求 5、用作模板的地坪, 胎膜应平整光洁, 不得影响构件质量; 6、跨度不小于 4m 的梁、板模板应按设计起拱, 设计无要求时起拱高度为跨度的 3/1000, 检查数量在同一检验批内抽查 10%, 不应小于 3 件; 符合要求 7、现浇混凝土结构模板安装允许偏差检查数量, 同一检验批内抽查 10%, 不得小于 3 件。 8、允许偏差项目检查结果			
检查项目		允许偏差	检查值
预埋钢板中心线位置		3	2. 1. 1. 1. 0
预埋套管、预留孔中心线位置		3	
插筋	中心线位置	5	
	外露长度	+10, 0	
预埋螺栓	中心线位置	2	
	外露长度	+10, 0	
预留洞	中心线位置	10	
	尺寸	+10, 0	
轴线位置		5	2. 4. 3. 2. 4
底模上表面标高		±5	
截面内部尺寸	基础	±10	4. 7. 9. 8. 7
	柱、墙、梁	+4, -5	3. 2. 1. 2. 3
层高垂直度	不大于 5M	6	5. 3. 5. 5. 5
	不小于 5M	8	
相邻两板表面高低差		2	1. 0. 1. 0. 1
表面平整度		5	4. 3. 3. 4. 3
结论: ☒ 符合 ☐ 不符合设计与规范要求。			



平行检验记录表(模板安装)			编号: JZL3-XBJC-022	
工程名称	北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目		施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司
检查时间	2021 年 05 月 20 日		检测仪器	钢尺、水准仪
检查部位	7#箱变基础		检查人员	赵永强
执行标准	JGJ 50204-2019			
1、施工方案或模板设计: 符合要求 2、模板隔离剂涂刷质量检查: 符合要求 3、模板接缝不应漏浆; 浇筑砼前木模板内应浇水湿润, 但不应有积水; 符合要求 4、砼施工前模板内杂物应清理干净, 全数检查; 符合要求 5、用作模板的地坪, 胎膜应平整光洁, 不得影响构件质量; / 6、跨度不小于 4m 的梁、板模板应按设计起拱, 设计无要求时起拱高度为跨度的 3/1000, 检查数量在同一检验批内抽查 10%, 不应小于 3 件; 符合要求 7、现浇混凝土结构模板安装允许偏差检查数量, 同一检验批内抽查 10%, 不得小于 3 件。 8、允许偏差项目检查结果				
检查项目		允许偏差	检查值	合格率
预埋钢板中心线位置		3	2. 1. 2. 1. 2	
预埋套管、预留孔中心线位置		3		
插筋	中心线位置	5		
	外露长度	+10, 0		
预埋螺栓	中心线位置	2		
	外露长度	+10, 0		
预留洞	中心线位置	10		
	尺寸	+10, 0		
轴线位置		5	4. 3. 4. 3. 3	
底模上表面标高		±5		
截面内部尺寸	基础	±10	6. 7. 8. 9. 8	
	柱、墙、梁	+4, -5	3. 2. 3. 2. 3	
层高垂直度	不大于 5M	6	5. 4 3 4 5	
	不小于 5M	8		
相邻两板表面高低差		2	1. 1. 1. 1. 0	
表面平整度		5	3 4 2 3 4	
结论: ☒ 符合 ☐ 不符合设计与规范要求。				



平行检验记录表(模板安装)			编号: JZL3-XBJC-023	
工程名称	北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目		施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司
检查时间	2021 年 05 月 21 日		检测仪器	钢尺、水准仪
检查部位	1# 箱变基础		检查人员	赵永强
执行标准	JG 50204-2019			
1、施工方案或模板设计; 符合要求 2、模板隔离剂涂刷质量检查; 符合要求 3、模板接缝不应漏浆; 浇筑砼前木模板内应浇水湿润, 但不应有积水; 符合要求 4、砼施工前模板内杂物应清理干净, 全数检查; 符合要求 5、用作模板的地坪, 胎膜应平整光洁, 不得影响构件质量; / 6、跨度不小于 4m 的梁、板模板应按设计起拱, 设计无要求时起拱高度为跨度的 3/1000, 检查数量在同一检验批内抽查 10%, 不应小于 3 件; 符合要求 7、现浇混凝土结构模板安装允许偏差检查数量, 同一检验批内抽查 10%, 不得小于 3 件。 8、允许偏差项目检查结果				
检查项目		允许偏差	检查值	合格率
预埋钢板中心线位置		3	2. 1. 2. 2. 1	
预埋套管、预留孔中心线位置		3		
插筋	中心线位置	5		
	外露长度	+10, 0		
预埋螺栓	中心线位置	2		
	外露长度	+10, 0		
预留洞	中心线位置	10		
	尺寸	+10, 0		
轴线位置		5	4. 3. 4. 4. 1	
底模上表面标高		±5		
截面内部尺寸	基础	±10	7. 6. 8. 9. 8	
	柱、墙、梁	+4, -5	3. 2. 1. 3. 2	
层高垂直度	不大于 5M	6	5. 3. 4. 3. 5	
	不小于 5M	8		
相邻两板表面高低差		2	1. 1. 1. 1. 0	
表面平整度		5	3. 4. 2. 4. 4	
结论: ☒ 符合 ☐ 不符合设计与规范要求。				



平行检验记录表(模板安装)			编号: JZL3-XBJC-024	
工程名称	北京东润洁源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目		施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司
检查时间	2021年05月23日		检测仪器	钢尺、水准仪
检查部位	4# 箱变基础		检查人员	赵永强
执行标准	BG 50204-2019			
1、施工方案或模板设计; 符合要求 2、模板隔离剂涂刷质量检查; 符合要求 3、模板接缝不应漏浆; 浇筑砼前木模板内应浇水湿润, 但不应有积水; 符合要求 4、砼施工前模板内杂物应清理干净, 全数检查; 符合要求 5、用作模板的地坪, 胎膜应平整光洁, 不得影响构件质量; / 6、跨度不小于 4m 的梁、板模板应按设计起拱, 设计无要求时起拱高度为跨度的 3/1000, 检查数量在同一检验批内抽查 10%, 不应小于 3 件; 符合要求 7、现浇混凝土结构模板安装允许偏差检查数量, 同一检验批内抽查 10%, 不得小于 3 件。 8、允许偏差项目检查结果				
检查项目		允许偏差	检查值	合格率
预埋钢板中心线位置		3	2. 1. 2. 0. 2	
预埋套管、预留孔中心线位置		3		
插筋	中心线位置	5		
	外露长度	+10, 0		
预埋螺栓	中心线位置	2		
	外露长度	+10, 0		
预留洞	中心线位置	10		
	尺寸	+10, 0		
轴线位置		5	4. 3. 4. 2. 4	
底模上表面标高		±5		
截面内部尺寸	基础	±10	7. 8. 7. 9. 8	
	柱、墙、梁	+4, -5	3. 2. 3. 2. 2	
层高垂直度	不大于 5M	6	5. 3. 5. 4. 5	
	不小于 5M	8		
相邻两板表面高低差		2	1. 1. 1. 1. 0	
表面平整度		5	4. 3. 4. 3. 4	
结论: ☒ 符合 ☐ 不符合设计与规范要求。				



平行检验记录表(模板安装)			编号: JZL3-XBJC-
工程名称	北京东润清洁能源投资有限公司 100MW 光伏平价上网项目	施工单位	特变电工新疆新能源股份有限公司
检查时间	2024 年 05 月 23 日	检测仪器	钢尺、水准仪
检查部位	5# 箱变基础	检查人员	赵永强
执行标准	GB 50204 - 2019		
1、施工方案或模板设计: 符合要求 2、模板隔离剂涂刷质量检查: 符合要求 3、模板接缝不应漏浆; 浇筑砼前木模板内应浇水湿润, 但不应有积水; 符合要求 4、砼施工前模板内杂物应清理干净, 全数检查: 符合要求 5、用作模板的地坪, 胎膜应平整光洁, 不得影响构件质量; 6、跨度不小于 4m 的梁、板模板应按设计起拱, 设计无要求时起拱高度为跨度的 3/1000, 检查数量在同一检验批内抽查 10%, 不应小于 3 件; 符合要求 7、现浇混凝土结构模板安装允许偏差检查数量, 同一检验批内抽查 10%, 不得小于 3 件。 8、允许偏差项目检查结果			
检查项目		允许偏差	合格
预埋钢板中心线位置		3	2, 1, 2, 1, 2
预埋套管、预留孔中心线位置		3	
插筋	中心线位置	5	
	外露长度	+10, 0	
预埋螺栓	中心线位置	2	
	外露长度	+10, 0	
预留洞	中心线位置	10	
	尺寸	+10, 0	
轴线位置		5	3, 4, 3, 4, 1
底模上表面标高		±5	
截面内部尺寸	基础	±10	6, 8, 7, 9, 5
	柱、墙、梁	+4, -5	2, 3, 4, 3, 2
层高垂直度	不大于 5M	6	5, 2, 4, 3, 4
	不小于 5M	8	
相邻两板表面高低差		2	1, 1, 1, 1, 0
表面平整度		5	3, 2, 4, 3, 4
结论: ☒ 符合 ☐ 不符合设计与规范要求。			



扫描全能王 创建