

监理检查记录表

工程名称：厦门华电开关有限公司 759.7kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM13-XMHD-006

施工单位	江苏宜安建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.05.12	检查地点	厂区屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	挡风板安装		
存在问题	固定螺丝所用平垫为小平垫。		
整改要求	将小平垫更换为大平垫。		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	胡强保
整改情况	已整改 整改负责人：胡强保 日期：2021.05.12		
复查意见	经抽查，平垫已更换 复查人：南玉荣 日期：2021.05.12		



扫描全能王 创建