

监理检查记录表

工程名称：厦门华电开关有限公司 759.7kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM13-XMHD-007

施工单位	江苏宜安建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.05.17	检查地点	厂区屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	现场组件安装		
存在问题	发现有个别压块存在缝隙较大现象。		
整改要求	安排人员进行检查，对压块缝隙较大的进行调整。		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	胡强华
整改情况	已进行调整。 整改负责人：胡强华 日期：2021.5.17		
复查意见	已进行整改 复查人：南玉荣 日期：2021.05.18		



扫描全能王 创建