

监理检查记录表

工程名称：厦门华电开关有限公司 759.7kW 屋顶分布式光伏发电项目

编号：JXM13-XMID-009

施工单位	江苏宜安建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.05.28	检查地点	厂区屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	接地圆钢安装		
存在问题	天沟内垃圾未及时清理。		
整改要求	安排人员清除天沟垃圾，以免下雨堵塞排水口。		
检查人	南玉荣	施工项目部 签收人/日期	胡晓峰
整改情况	已清理。 整改负责人：胡晓峰 日期：2021.5.28		
复查意见	已及时清理。 复查人：南玉荣 日期：2021.05.28		



扫描全能王 创建