

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：CZZH-JLJC-001

施工单位	东电能源工程集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.05.24		检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	升压站设备基础施工			
存在问题	1. 升压站临时电源箱无标识牌,无责任人、电话、无巡检记录。 电源箱接地不符合要求 2. 升压站钢筋加工区无围护,搭设钢筋加工棚及木工棚。 3. 升压站钢筋加工区未接地不符合要求。 4. 升压站缺少五牌一图,安全警示牌牌。			
整改要求	以上问题按规范及要求整改。			
检查人	王超	施工项目部 签收人/日期	李敬龙 2021.05.24	
整改情况	以上问题已按要求整改。 整改负责人:李敬龙 日期:2021.05.25			
复查意见	经复查,已按要求进行了整改。 复查人:王超 日期:2021.05.25			



扫描全能王 创建