

监理检查记录表

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：CZZH-JLJC-002

施工单位	京也特泥	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.5.24	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	升压站 围墙 承台及立柱浇筑		
存在问题	承台钢筋间距不规范。 模板闭合不严密 承台上 余土未清		
整改要求	及时调整 钢筋间距，闭合模板 清除余土		
检查人	刘山志	施工项目部 签收人/日期	李敬书 2021.05.24
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：李敬书 日期：2021.05.25		
复查意见	已整改 复查人：刘山志 日期：2021.5.25		



扫描全能王 创建