

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：CZZH-JLJC-003

施工单位	定安电力	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.5.25	检查地点	升压站公用受电基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	升压站公用受电基础开挖已完成，垫层已浇筑，钢筋支模已完成。		
存在问题	1. 钢筋间距不规范。 2. 模板垂直有偏差。		
整改要求	及时对钢筋间距及垂直偏差		
检查人	王心志	施工项目部 签收人/日期	李敬龙 2021.05.25
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：李敬龙 日期：2021.05.25		
复查意见	已整改 复查人：王心志 日期：2021.5.25		



扫描全能王 创建