

监理检查记录表

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：CZZH-JLJC-004

施工单位	京电能源工程队		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2021.05.29		检查地点	独立避雷针基础	
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项				
施工及检查情况简述	独立避雷针基础开挖已完毕，长宽深符合设计要求（南侧）				
存在问题	基坑内余土未清除。				
整改要求	支模后及时清除坑内浮土				
检查人	王越	施工项目部 签收人/日期	李敬龙	2021.05.29	
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：李敬龙 日期：2021.05.29				
复查意见	已整改 复查人：王越 日期：2021.05.29				



扫描全能王 创建