

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：绥化市通力光伏发电平价上网项目

编号：CZZH-JLJC-005

施工单位	东电新能源工程队	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2021.05.24	检查地点	SVG安装箱基础
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	SVG安装箱基础已开挖完毕，长宽深符合设计要求		
存在问题	基础内墙体有偏差。		
整改要求	垫层支模前需人工把基坑底部铲平。		
检查人	王超	施工项目部 签收人/日期	李敬龙 2021.05.24
整改情况	已按要求整改。 整改负责人：李敬龙 日期：2021.05.24		
复查意见	已整改 复查人：王超 日期：2021.05.24		



扫描全能王 创建